



**LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTERIJOS
KLAIPĖDOS REGIONO APLINKOS APSAUGOS DEPARTAMENTAS**

Valstybės biudžetinė įstaiga, Birutės g. 16, LT-91204, Klaipėda, tel. (8 46) 46 64 53,
Faks. (8 46) 46 64 52, el.p. rastine@klrd.am.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190742333

UAB „Nakeda“
el.p.: nakeda@takas.lt

2011-10-13
I 2011-10-05

Nr. (9.14.5.)-LV4-4053
prašymą

Kopija:
Šilutės rajono savivaldybės
poveikio aplinkai vertinimo subjektams

ATRANKOS IŠVADA

dėl 350 kW galios vėjo elektrinės statybos ir eksploatacijos poveikio aplinkai vertinimo

1. Informacijos pateikėjas:

UAB „Nakeda“, el.p.: nakeda@takas.lt. Direktorius A. Naseckas.

2. Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas:

UAB „Fudeksa“, Uosio g. 42, Kaunas.

3. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas:

Vėjo elektrinių statyba ir eksploatacija.

Vadovaujantis LR planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo (Žin., 2005, Nr.84-3105) 2 priedo 3.7. punktu, įrengiant vėjo elektrines (kai jų įrengtoji galia viršija 30 kW) atliekama atranka dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo.

4. Numatoma planuojamos ūkinės veiklos vieta:

Planuojama ūkinė veikla bus vykdoma 0,2273 ha ploto žemės sklype (kad. Nr.8810/0005:169) Kalnujų k., Šilutės raj. sav., Klaipėdos apskrityje. Pagrindinė žemės sklypo naudojimo paskirtis - kita, naudojimo būdas – inžinerinės infrastruktūros teritorijos, pobūdis – susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų statybos. Gretimybėse vyrauja žemės ūkio paskirties žemė, artimiausi pavieniai gyvenamieji namai nutolę apie 380 m nuo planuojamos ūkinės veiklos vietos. Saugomų teritorijų planuojamoje vietoje ar greta jos nėra. Arčiausiai registruotos nekilnojamosios kultūros vertybės yra už 5 km Katyčių miestelyje.

5. Trumpas planuojamos ūkinės veiklos aprašymas:

Planuojama ūkinė veikla – elektros energijos gamyba, naudojant alternatyvius atsinaujinančios vėjo energijos išteklius. Numatoma pastatyti vieną 350 kW galingumo vėjo elektrinę „Enercon E33“. Planuojamas bokšto aukštis 50 m, sparnuotės skersmuo – 33,4 m. Šio modelio vėjo jėgainė yra be reduktoriaus, todėl veikia tyliau, mažesnė avarių tikimybė. Planuojamas vėjo jėgainės metinis pajėgumas – apie 700 tūkst. kW/h. Vėjo elektrinė bus prijungta prie AB „Lesto“ valdomų 10 kV skirstomųjų elektros tinklų, esančių apie 300 m atstumu nuo planuojamos statyti vėjo jėgainės vietos.

5¹. Planuojamos ūkinės veiklos poveikio Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumas:

Atsižvelgiant į planuojamos ūkinės veiklos vietos padėtį Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijų atžvilgiu, planuojamos ūkinės veiklos poveikio reikšmingumo „Natura 2000“ teritorijoms nustatymas netikslingas.

6. Pastabos ir pasiūlymai:

6.1. Užsakovas ar poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjas apie priimtą atrankos išvadą turi pranešti visuomenei Visuomenės informavimo ir dalyvavimo planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procese tvarkos apraše (Žin., 2005, Nr.93-3472, 2011, Nr. 58-2790) nustatyta tvarka. Užsakovas ar poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjas turi raštu informuoti atsakingą instituciją apie

pranešimų paskelbimą minėtame tvarkos apraše nurodytose visuomenės informavimo priemonėse, kartu pridedant laikraščiu, kuriuose skelbtas pranešimas, kopijas, ir pranešimo, skelbto savivaldybės (seniūnijos) lentoje, kopiją su savivaldybės (seniūnijos) informacine žyma apie paskelbimą.

7. Pagrindiniai motyvai, kuriais buvo remtasi priimant atrankos išvadą:


7.1. LR Seimo 2007-01-18 nutarimu Nr. X-1046 patvirtintoje Nacionalinėje energetikos strategijoje (Žin., 2007, Nr. 11-430) numatoma kuo geriau panaudoti vietinius išteklius, tame tarpe ir vėjo energiją, o kartu sumažinti kuro importą bei pagerinti aplinkosaugos būklę.

7.2. Planuojamos ūkinės veiklos vietoje ir gretimybėse nėra saugomų teritorijų, nekilnojamųjų kultūros vertybių objektų.

8. Priimta atrankos išvada:

UAB „Fudeksa“ planuojamai ūkinei veiklai – 350 kW galios vėjo elektrinės statybai ir eksploatacijai - poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.

Direktoriaus pavaduotojas



Alfredas Šepštas



V. Boreišaitė, 466465, el. p.: v.boreisaite@klrd.am.lt